



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/04654-8/2023.

Ügyintéző: Vámos Dóra

Tárgy: TVK Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK-lpartelep) egységes környezethasználati engedélyének módosítása

HATÁROZAT

- I. A **TVK Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK-lpartelep) KÜJ: 100310643** által a TVK lparterületen (**KTJ: 100501563**) végzett hő- és villamos energia termelési tevékenységre (**KTJ_{Létesítmény:} 101714591**) **vonatkozó** BO/32/01878-7/2023. számú határozattal módosított **BO/32/05049-15/2022.** számú

egységes környezethasználati engedélyt
(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az alaphatározat rendelkező részének **IV. fejezet „Kibocsátási határértékek / P2 pontforrás (segédkazánok kéménye) esetében BAT-tal nem szabályozott komponensekre”** cím alatt szereplő táblázatot és szövegrészt az alábbiak szerint módosítom:

P2 pontforrás (segédkazánok kéménye) esetében BAT-tal nem szabályozott komponensekre:

Légszennyező anyag, (anyagosztály) megnevezés	Határérték koncentráció mg/m ³ füstgáz		
	Olajtüzelés esetében	Földgáz tüzelés esetében	Egyéb gáz (hidrogén, metán) tüzelés esetében
Kén-dioxid ⁽²⁾	350	35	-
Nitrogén-oxidok ⁽²⁾	450		
Fémek és arzén együtt ⁽¹⁾	3	-	-
Fluoridok (vízoldhatók, HF-ban kifejezve)	5	-	-
Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	30	-	-
Szén-monoxid	-	100	-
Szilárd /Nem toxikus/ anyag ⁽²⁾	30	5	-

- ⁽¹⁾ A következő fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, króm, nikkel, ólom, vanádium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi állapotban kell megadni.
- ⁽²⁾ Az olajtüzelés esetére meghatározott kibocsátási határértékek a jelölt komponensek tekintetében az évente kevesebb mint 500 üzemórán át üzemeltetett berendezések esetében érvényesek.

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% füstgázra vonatkoznak.

- II. A BO/32/01878-7/2023. számú határozattal módosított BO/32/05049-15/2022. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/01878-7/2023. számú határozattal módosított BO/32/05049-15/2022. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.
- III. A határozat alapjául szolgáló dokumentációt a TVK-Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft. készítette 2023. június 09-ei keltezéssel.
- IV. Jelen egységes környezethasználati engedély módosításának igazgatási szolgáltatási díja 15 000,- Ft, mely a MOL Petrolkémia Zrt. által 2023. július 27-én befizetésre került.
- V. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A TVK Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK-Ipartelep) a TVK Iparterületen a hő- és villamos energia termelési tevékenységét a BO/32/01878-7/2023. számú határozattal módosított BO/32/05049-15/2022. számú egységes környezethasználati engedély alapján végzi, mely határozat 2032. november 30. napjáig érvényes.

Az engedélyes EPAPIR-JS_0018_61_29182_20230609-111528 számú beadványában az engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. („Rend.”) 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem és az ahhoz mellékelt engedélyezési dokumentáció alapján 2023. június 9. napján egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást indítottam.

A beadvány áttekintését követően megállapítottam, hogy az formai szempontból hiányos, ezért a teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében az ügyfél részére BO/32/04654-2/2023. számon 2023. június 13-án értesítést küldtem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezethasználó által a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján- 15 000,- Ft, mely befizetésre került 2023. július 27. napján.

A kérelemben foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A kérelem összhangban van a Rend. 8. számú mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a Rend. 9. számú mellékletben foglaltakkal.

Tekintettel arra, hogy a kérelem a környezetvédelmi hatóság által megállapított levegőtisztaság-védelmi vonatkozású előírások (határértékek, mérések) módosítására irányult, ezért - figyelembe véve Rend. 20/A § (11) bekezdésében foglaltakat - mellőztem a szakhatóság bevonását, illetve a levegőtisztaság-védelmen kívül más szakterület vizsgálatát.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A környezetvédelmi hatóság BO/32/01878-7/2023. számú határozatában az engedélyes kérelmére rögzítette a P2 jelű pontforrás esetében olajtüzelésre vonatkozóan, a BAT-tal nem szabályozott határértékek között a SO₂-ra, NO_x-ra és szilárd anyagra vonatkozó határértéket.

A határértékek megállapítása során a környezetvédelmi hatóság a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. számú mellékletének 2.3. (SO₂), 4.4. (NO_x) és 6.3. (Szilárd anyag) pontjait, tehát a 100 MW teljes névleges hőteljesítmény feletti vezérlőberendezésekre vonatkozó értékeket alkalmazta, figyelembe véve az engedélyes által 2022. augusztus 30-án benyújtott (az addig legfrissebb) LAL bejelentésében foglalt adattartalmat, amely szerint a P2 jelű pontforráshoz tartozó T3 Segédkazánok jelű tüzelőberendezéshez rögzített névleges bemenő hőteljesítmény 160,2 MW.

A TVK erőmű Kft. kérelmében előadta, hogy a B0/32/05049-15/2022. számon kiadott EKHE határozat 3. pontjában („Engedélyezett tevékenység”) foglaltak alapján a három darab segédkazán olajtüzelés mellett történő bevezető maximális hőteljesítménye egyenként 27,9 MW, így a három berendezés kizárólag olajtüzelés melletti maximális összes bemenő hőteljesítménye 83,7 MW. Ezek figyelembe vételével kérik, hogy az olajtüzelésre irányuló határértékek megállapítása során, ne a tüzelőberendezések teljes, földgáz tüzeléssel együttesen értelmezett hőteljesítménye alapján, hanem kizárólag az olajégők kapacitásainak figyelembevételével járjon el.

Az engedélyes az alapkérelmében nem tisztázta, hogy a T3 jelű segédkazánokban kombinált vagy külön gáz-, illetve olajégők találhatóak (amely utóbbi alapján kerültek összegzésre az OKIRkapu rendszerben a névleges bemenő hőteljesítmények – 160,2 MW), így a rendelkezésre nyújtott információk alapján nem volt eldönthető a P2 jelű forráshoz tartozó segédkazánok tényleges névleges bemenő összes hőteljesítménye.

Az engedélyes által 2023. július 31-én érkezett kiegészítésében foglaltak szerint a P2 jelű pontforráshoz tartozó segédkazánok égői kombinált üzeműek (1. és 2. számú segédkazán: 2-2 db Stork gyártmányú égő; 3. számú segédkazán: 2 db Babcock Borsig gyártmányú égő). Az égők alkalmasak gáz- és olajtüzelésre is, azonban egyidejűleg csak egyfajta tüzelőanyag (olaj vagy gáz) elégetése lehetséges.

Minden segédkazán 2 db égővel szerelt, azonban az égővezérlés által biztosított, hogy kazánonként csak egyfajta tüzelőanyag (olaj vagy gáz) elégetése lehetséges.

A kérelem kiegészítésben nyilatkozatot tettek továbbá, hogy az OKIRkapu rendszerben a segédkazánok bemenő hőteljesítményére vonatkozó adatokat javítják.

A fentieket figyelembe véve a TVK Erőmű Kft. kérelmében foglalt módosításokat nem kifogásolom levegőtisztaság-védelmi szempontból.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról közleményt tettem közzé, az engedélyezési dokumentáció egyidejű közzétételével, a környezetvédelmi hatóság honlapján.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A Rend. 20. § (3) bekezdés szerint eljárva a TVK Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK-Ipartelep) által TVK Iparterületen hő- és villamos energia termelési tevékenységre vonatkozóan kiadott BO/32/01878-7/2023. számú határozattal módosított BO/32/05049-15/2022. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozat II. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO/32/01878-7/2023. számú határozattal módosított BO/32/05049-15/2022. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 3. számú melléklete 10.2. pontja alapján – (Nem jelentős változás, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 20/A. § (9) bek.) állapítottam meg.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást:

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. TVK Erőmű Kft. 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK-Ipartelep **(CK11901981)**

Tudomásulvétel céljából:

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **(KÉR)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály **(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **(BAZMKHNTI, KRID: 512508939)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály **(KRID: 521067758)**
6. Honlapra
- 7-8. Iratokhoz