



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA  
**KÖZLEMÉNY**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,  
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá tartozó  
előzetes vizsgálati eljárásról

**Ügy száma:** BO-08/KT/03193/2019.

**Kérelmező:** **Érv Zrt.** (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.)

**Ügy tárgya:** Onga és Borsodszirák közötti ivóvíz távvezeték létesítése (Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs távvezeték építése)

A tervezett létesítmény:

Az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő Borsodsziráki vízműtelep üzembiztonságának növelése és a vízigények biztonságos kielégítése érdekében 22 837 fm hosszban távvezeték építése tervezett.

A távvezeték 0+000 kezdő szelvénye csatlakozik a DN600 acél üzemelő vízvezetékhez, egy nyomásfokozó állomás beépítésre tervezett a 0+007 szelvényben.

A vezeték a 22+837 végszelvényben a Borsodsziráki vízműtelepen épülő 2x750 m<sup>3</sup>-es medence zárkamrájához csatlakozik.

A rendszer által biztosított vízmennyiség: 8000 m<sup>3</sup>/nap

Maximális vízigény: 350 – 375 m<sup>3</sup>/h (20 – 22 órában szolgáltatva)

A csatlakozási pontban a jellemző nyomás érték 5,8 -6,2 bar.

A vízigényeket a Borsodsziráki vízműtelepen lévő térszíni medencékből és az épülő 2x750 m<sup>3</sup>-es medencékből biztosítják.

Nyomásfokozó (csötető) szintje: 115,88 mBf

Távvezeték legmagasabb csötető szintje: 147,21 mBf

Geodetikus magasság különbség: 31,33 m

Minimális csőátmérő: DN352 mm (D400 mm)

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Felsősolca 019, 020, 024, 031, 035, 037, 038, 040/1, 052, 053/3, 054 hrsz.

Arnót 047, 049, 062 hrsz.

Sajópálfala 032/1, 032/2, 042 hrsz.

Sajóvámos 043/1, 088/3, 090/3, 090/15, 091/32, 094/61, 098/2, 0101, 0143/1, 602 hrsz.

Sajósenye 15, 16,023, 64/2, 65 hrsz.

Boldva 04, 08, 011, 25/3, 26, 27, 30, 49/1, 062 hrsz.

Ziliz 010/2, 012/1, 013/3, 013/4, 015, 016, 018/4, 022/1, 025 hrsz.

Sajószentpéter 014 hrsz.

Borsodszirák 019 hrsz.

A beruházással érintett ingatlanok művelési ágai: kivett országos közút, kivett közút, kivett út, szántó, Sajó folyó, kivett vízmű, legelő, kivett közterület, kivett közforgalmú vasút, kivett csatorna, kivett Bódva folyó

A beruházás megkezdésének várható időpontja: 2019. III. negyedév.

A kivitelezés várható időtartama: 18 hónap

**A „R” 7. számú melléklet I.1. pontja szerinti közvetlen hatásterület vélelmezett határa:**

Felsőzsolca, Arnót, Sajópálfala, Sajóvámos, Sajósenye, Boldva, Ziliz, Sajószentpéter, Borsodszirák

**Az eljárás megindításának napja:** 2019. március 6.

**Az eljárás ügyintézési határideje:** 2019. április 19.

**Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:**

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

**Ügyintéző neve:** Lakatosné Horváth Nikoletta

**Elérhetősége (e-mail):** [komplex.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:komplex.fo.miskolc@borsod.gov.hu)

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság:

1. A közleményt hivatalában, valamint a honlapján közzéteszi a „R” 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
2. A „R” 3. § (4) bekezdése szerint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát; a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni írásban (fax, posta, e-mail).

A kérelem mellékletei megtekinthetők nyomtatott formában a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzatok (Felsőzsolca, Arnót, Sajópálfala, Sajóvámos, Sajósenye, Boldva, Ziliz, Sajószentpéter, Borsodszirák) jegyzőjénél, valamint a <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalon, **BO-08/KT/3193/2019.** számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a „R” 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
3. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
4. Ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
5. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Miskolc, 2019. március 13.

**Dr. Stiber Vivien**

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



*Vigh Attila*  
**Dudás Attila**  
koordináló ügyintéző h.

