



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/16/17025/2016.

Kérelmező neve: Mátrai Erőmű Zrt.

Kérelmező székhelye: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.

Ügy tárgya: Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonában lévő Bükkábrányi Bánya felhagyott meddőhányója 32,9 ha területén 20 MW teljesítményű fotovoltaikus naperőmű létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett naperőmű alapadatai:

- bruttó teljesítmény (max.): 20 MW_p
- nettó teljesítmény: 18 MW_p
- PV panel típusa: Polikristály
- PV panel darabszáma: minimum 4536 db megavattontként, összesen minimum 90 720 db (20 MW)
- PV panel teljesítménye (min.): 260 W
- inverterek teljesítménye (P_{névi}): 750 kVA/db
- üzemeltetési létszám: 2 fő/műszak (a Bükkábrányi Bányaüzem jelenlegi személyzetéből biztosítva)

A tervezett naperőmű megvalósításához szükséges létesítmények:

- napelem táblák fix kivitelű acél tartószerkezettel mezőkbe rendezve
- 12 db konténer (4x5x3 m): 2 db invertert és 1 db száraz vagy olajszigetelésű transzformátort tartalmazó konténerek, illetve 1 db központi konténer
- a napelemeket, illetve a konténereket összekötő villamos kábelezés (földkábelek)
- kiszolgáló úthálózat (megközelítő út a bányászati telephelyén meglévő úthálózatról, a naperőmű telephelyen belül, a kerítés melletti körbefutó út, illetve feltáró-osztó utak a napelem mezők között É-D irányban)

- a felügyeleti és biztonsági rendszer létesítményei, berendezései (felügyeleti épület, melyben a helyszíni felügyeleti rendszer berendezései kerülnek elhelyezésre, térfigyelő kamerák, mozgásérzékelők és tartóoszlopaik, illetve a szükséges kábelezés, acélhálós kerítés a telephely körül)
- villamos-hálózati csatlakozás a bükkábrányi bánya meglévő 132/35/6 kV-os transzformátor állomásáig földkábelrel, 370 m-es nyomvonalhosszon.

A tervezett berendezések telepítési helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bükkábrány község külterülete, a Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bányüzem területén belül, az üzem központi telephelyétől északkeleti irányban, mintegy 500 m távolságra lévő, kelet-nyugati irányban elnyúló területsáv, mely a Zrt. tulajdonában van. A beépíthető terület nagysága 32,9 ha.

A naperőmű építési, kivitelezési munkálatai a tervek szerint 2017 májusában kezdődnek, a kivitelezés időtartama kb. 6 hónap. A naperőmű üzembe helyezése 2017 novemberében várható, a kereskedelmi üzem előre láthatólag 2017 decemberében indul.

A tervezett létesítmény az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 3. számú mellékletének 128. a) pontja [Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól] hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Bükkábrány

A tervezett létesítménnyel feltételezhetően érintett települések:

Vatta, Mezőkeresztes, Tibolddaróc, Sály, Csincse, Mezőnyárád.

Az eljárás megindításának napja: 2016. október 28.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 30 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
- továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.

Ügyintéző neve: Szabó Alexandra

Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **környezetvédelmi hatósághoz** lehet észrevételt tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a **<http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html>** internetes oldalon, **BO/16/17025/2016.** számon.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság:

1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket „*a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről*” szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő megküldésével értesíti. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. Megküldi a Rend. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések, valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
5. Az érintettek a kérelemben és mellékleteiben betekinhetnek a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2016. november 08.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:

dr. Palásthyne Arnóth Mária
koordináló ügyintéző