



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,  
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó  
egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásról

**Ügy száma:** BO/32/4247/2020.

**Kérelmező:** Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Böcs, Rákóczi út 81.)

**Ügy tárgya:** Böcs sörgyártásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása

A Borsodi Sörgyár Kft. böcsi telephelyén a TMK épületének fűtési hőigényét a P69-es pontforráshoz kapcsolódó földgáztüzelésű gázkazán elégeti ki.

A kazán műszaki paraméterei: P69 TMK kazán kéményéhez tartozó kazán:

- gyártó: Unical Duplicato
- modell: Modules EXT 300 E8
- típus: B23PC63
- gyári szám: 15U13122
- gyártási év: 2015
- névleges teljesítmény: 302 kW

A földgázt közvetlenül a hálózatról kapja a Borsodi Sörgyár Kft. A felhasznált földgáz mennyisége nagy mértékben függ a külső hőmérséklettől. Segédanyag és egyéb adalékanyag felhasználás nincs.

A technológiában termelt energiát a Kft. épületeinek fűtésére, szociális célú melegvíz ellátására használják.

Száma	P69
Megnevezése	Gázkazán kéménye
Kibocsátás magassága	8
Forrás típusa	lemez kémény
Forrás alakja	Kör
Keresztmetszet (m <sup>2</sup> )	0,0314

Az engedélyezni kívánt tevékenység során közvetlenül hulladék nem képződik.

A P69 légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását 2020. szeptember 25-én a AIR Metric Hungary Zrt (NAH által NAH-1-1731/2017. Számon akkreditált vizsgalaboratórium) ellenőrizte. A vizsgálati jegyzőkönyv kiértékelése alapján az engedélyezés alá vont pontforrás (P69) működése levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelelő.

P69 Gázkazán kéménye:

Szennyező anyag megnevezése	Koncentráció (mg/Nm <sup>3</sup> ) (g/Nm <sup>3</sup> - CO <sub>2</sub> )	Számított koncentráció * (mg/Nm <sup>3</sup> ) (g/Nm <sup>3</sup> - CO <sub>2</sub> )	Emisszió (kg/h)	Kibocsátási határérték** (mg/Nm <sup>3</sup> )	Túllépés (mg/Nm <sup>3</sup> )
Szén-monoxid	4,5	19,7	0,0014	100	-
Nitrogén- oxidok	8,6	37,4	0,0027	250	-
Szén- dioxid	44,1	-	13,6619	-	-

\* A füstgáz szennyezőanyag tartalma a mintavétel időtartamára vonatkoztatva, a száraz füstgáz 3%-os oxigén tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra számítva.

\*\*53/2017. (X.18.) 4. melléklete szerint (II. kategóriájú tüzelőberendezés)

A pontforrás légszennyező anyag kibocsátását ellenőrizték, a kibocsátás határérték alatti volt. A számítások szerint a légszennyező anyagok talajközeli levegőterhelés változása nem éri el az egyórás légszennyezettségi határérték 10%-át, illetve a terhelhetőség 20%-át, így nincs hatásterületük az „a” és „b” feltétel szerint. Az elvégzett számítások alapján továbbá megállapítható, hogy a „c” feltétel szerint kialakult hatástávolság a P69 pontforrástól 34m-re alakul ki, telekhatáron belül.

**Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):** Bócs

**Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település):** -

**Az országhatáron áterjedő környezeti hatása nincs.**

**Az eljárás megindításának napja:** 2020. október 08..

**Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:** 60 nap

**Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:**

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

**Ügyintéző neve:** Vámos Dóra

**Elérhetősége (e-mail):** [kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)

**Az eljárás megindításának ténye:**

A Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Bócs, Rákóczi út 81., KÜJ száma: 102 736 182) 2020. október 08. napján EPAPIR-20201008-2944 számon kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz a Bócs, Borsodi Sörgyár Kft. telephelyén található P69 pontforrás (Gázkazán kémény) (KTJ: 100 412 971) levegőtisztaság- védelmi engedélyének kiadására (élelmiszeripari tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélybe foglalására) irányulóan

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Közleményt tesz közzé - a Rend. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, az eljárás megindítását követően - honlapján, illetve a [www.hirdetmeny.magyarorszag.hu](http://www.hirdetmeny.magyarorszag.hu) honlapon.

A kérelem, a dokumentáció megtekinthetőek a <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalon, **BO/32/4247/2020. számon**. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább **21 nap**.

Miskolc, 2020. október 16.

**dr. Alakszai Zoltán**  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából:

