



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/32/00078/2021.

Iktatási száma: BO/32/00078-4/2021.

Kérelmező: Sátoraljaújhely város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.)

Ügy tárgya: Sátoraljaújhelyen, a 1768 hrsz.-ű ingatlanon található szennyvíztisztító telep fejlesztése

A településen lévő szennyvízelvezetési rendszer jelentős része egyesített rendszerű, mivel azonban az idő folyamán nagyszámú rákötés lett kialakítva, így a csapadékvízzel növelt mennyiséget sok esetben nem képes elszállítani. Ez a probléma sokszor okozott a településen elöntéseket csapadékos időben, illetve rongálta a csöveket is. Mivel a jelenlegi hálózat elavult, ezért Sátoraljaújhely önkormányzata a város területén csatornahálózat-fejlesztése, valamint ezzel párhuzamosan a **szennyvíztisztító telep fejlesztése mellett döntött.**

A tevékenység célja egy olyan mértékű fejlesztés, hogy a megrendelői követelményekben és a vonatkozó hatósági engedélyekben meghatározott teljesítmény-, és műszaki előírások biztosításával a tisztított szennyvíz minősége feleljen meg a befogadó vízminősége védelme érdekében előírt határértékeknek, a meglévő szennyvíz- és iszapkezelési technológiai folyamatok korszerűsítése.

A telep fejlesztése során a hidraulikai terhelés esetén csökkenés várható (5000 m³/nap helyett 4000 m³/nap), míg a biológiai terhelés a tervek szerint 27 870 LE-ről 38 683 LE-re nőne.

A meglévő szennyvíztisztító telep Sátoraljaújhely településen a 1768 hrsz-ű ingatlanon helyezkedik el, a tervezett fejlesztés további helyszínei a 1766/15 és 1767/3 hrsz-ű ingatlanok.

A fejlesztés során az alábbi meglévő műtárgyak kerülnek felújításra/ átalakításra:

- Fertőtlenítő műtárgy felújítása
- 2 db meglévő levegőztető medence záportározóvá történő átalakítása
- Központi épület felújítása
- Lakatos műhely felújítása
- Meglévő út és járdahálózat felújítása

A fejlesztés során elbontásra kerülnek az alábbi műtárgyak:

- Meglévő utóülepítő

- Csepegtető test
- Meglévő gáztároló
- Meglévő fáklya

Meglévő, megmaradó műtárgyak, létesítmények:

- Komposztáló tér

Tervezett új műtárgyak, épületek:

- 1 db Nyersvíz átemelő műtárgy durva ráccsal
- 1 db előmechanikai műtárgy
- 1 db osztómű
- 2 db előülepítő
- 2 db anaerob biológiai medence
- 2 db anoxikus biológiai medence
- 2 db levegőztető medence
- 2 db utóülepítő
- Fúvó gépház
- Iszapfogadó akna
- Pálcás iszapsűrítő
- Iszapvíztelenítő gépház
- Iszaprecirkulációs akna
- NKÖHSZ fogadó akna
- Fedett iszaptároló
- Mennyiségmérő aknák
- Telepi víz, szennyvíz, csapadékvíz és csurgalékvíz hálózat

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sátoraljaújhely

Az eljárás megindításának napja: 2021. január 5.

Az eljárás ügyintézési határideje: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

1. az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
2. az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Ügyintéző neve: Nagyné Gogolya Renáta

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5.) megbízásából eljáró Inwatech Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 114.) 2021. január 4-én EPAPIR-20210104-7221 számon benyújtott kérelmében Sátoraljaújhely településen, 1768 hrsz.-ú ingatlanon található szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

A beadványhoz csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján tárgyi tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (Rend.) 3. számú melléklet 130. pont (Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása) hatálya alá tartozik, amely alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra köteles.

Kérelme alapján 2021. január 5-én előzetes vizsgálati eljárás indult.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalon, **BO/32/00078/2021.** számon.

Az eljárás során:

- A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
- A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
- Az érintettek a dokumentációba és mellékleteibe betekinhetnek a Környezetvédelmi Hatóság <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalán, **BO/32/00078/2021.** számon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

- Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

- Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
- A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2021. január 14.

dr. Alakszai Zoltán

kormány megbízott

nevében és megbízásából:

