

**BorsodChem Zrt.**  
**Telephely Működtetés**  
**Minőségirányítási Főosztály**  
Cg. 05-10-000054, Miskolci Törvényszék Cégbírósága  
A NAH által NAH-1-1177/ 2014 számon akkreditált  
vizsgálólaboratórium.  
Ügyintéző neve: Antalné Horváth Ágnes  
✉ 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.  
☎ 48 511-277

Sorszám: 888/2017  
Dátum: 2017. augusztus 21.  
Oldalszám: 1/1  
Megrendelő neve:  
SINERGY Energiaszolgáltató  
Beruházó és Tanácsadó Kft  
Megrendelő címe:  
Tiszaújváros

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**A vizsgálat tárgya:** Hulladékokból vett szennyvíz minta

### Mintavételre vonatkozó információk:

- *Mintaazonosító jel/törzskönyvi szám:* 2932/221/2017
- *Mintavétel helye:* SINERGY Kft. - Tiszaújváros
- *Mintavétel módja:* Analitikai Laboratórium által vett minta
- *Mintavétel státusza:* Akkreditált / Nem akkreditált
- *Mintavételi jegyzőkönyv száma:* 879/2017
- *Mintavétel időpontja:* 2017. augusztus 14.

### Vizsgálatra vonatkozó információk:

- *Vizsgálat időpontja (i):* 2017. augusztus 14. – augusztus 16.

<i>Vizsgált paraméter</i>	<i>Mérték-egység</i>	<i>Mért érték</i>	<i>Vizsgálati módszer</i>	<i>Vizsgáló berendezés azonosító adatai</i>
pH	-	7,5	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet	Mettler MP 230
Lebegőanyag	mg/dm <sup>3</sup>	<20	MSZ 260-3:1973 4 és 5. fejezet	-
KOI <sub>k</sub>	mg/dm <sup>3</sup>	<30	MSZ ISO 6060:1991	-
SZOE (hexán)	mg/dm <sup>3</sup>	<2	MSZ 1484-12:2002	-

**BorsodChem Zrt.**  
**Analitikai Laboratórium**  
**2.**

  
**Rabi László**  
Senior Manager Laboratory

### Megjegyzés:

Az eredmények csak a vizsgálati mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv másolása csak teljes terjedelmében végezhető.