

Jegyzőkönyv
Vízárósági (Víztartási) próba elvégzéséről

Készült: 2019. április 10. 3977 Zemplénagárd, 0124/16-17 hrsz.

Tárgy: 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz. alatt megvalósult 6 istállós baromfitelep vízi műtárgyainak próbája

Jelen vannak:

Fővállalkozó: Ari Attila

Épületgépész alvállalkozó: Sipos Ferenc

Nyomáspróba tárgya:

- 2 db 50 m3 szennyvízakna

Vizsgált műtárgy adatai:

Hasznos térfogat $V_h = 50 \text{ m}^3$

Feltöltött térfogat = 50 m3

Feltöltés ideje: 2019.04.08.

Mért vízszint feltöltéskor: 200 cm

Mért vízszint 2019.04.10: 200 cm

Tényleges vízvesztesség: 0,0 dm3

Értékelés: Az MSZ-10 303-81.sz. szabvány F.2.3. pontja értelmében a vasbeton műtárgy:

A vizsgálat ideje alatt vízcsökkenést nem tapasztaltunk. A szennyvízakna külső falán nedvesedést, folyást nem tapasztaltunk.

Környezeti hőmérséklet: 23 °C

Próbaközeg hőmérséklet: 19 °C

Kelt: Zemplénagárd, 2019. április 10.

NDH INVEST KFT.
4600 Kisvárda, Szív u. 9.
Cégjegyzékszám: 15-01-0170374
Adószám: 15-01-0170374-2-10
Kisvárda, 2019.04.10.

Fővállalkozó
NDH INVEST Kft.
képviselőként
Ari Attila ügyvezető

SIPOS FERENC
vállalkozó
4631 Pap, Kisvárdai út 22.
Asz.: 65376290-1-35; ES-273376

Sipos Ferenc

Épületgépész alvállalkozó
Sipos Ferenc