



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc, Pf.: 18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

3055-085 36/2017

2017.06.01



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

Iktatószám: 35500/5650-1/2017. ált.
Ügyintéző: Halászné Bartus Katalin

Tárgy: MOL PK Zrt. (Tiszaújváros) Tiszai
Finomító telephely önellenőrzési
tervének jóváhagyása.
Hivatkozási szám:

- I. A MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszaújváros, TVK- Ipartelep - KÜJ: 100285101) részére az üzemeltetésében lévő MOL-TIFO telephelyére (telephely KTJ. 100319728) vonatkozó önellenőrzési tervét az elektronikusan megküldött 1342059 azonosító számú EMISZ-ÖBNY adatlap, illetve a korábban csatolt önellenőrzési tervdokumentáció alapján – az alábbiak szerint

jóváhagyom.

II. Az önellenőrzés rendje:

1. Az önellenőrzés időpontjai, gyakorisága:

A tárgyévi jóváhagyott, bejelentett időpontoknak megfelelően az alábbiak figyelembevételével:

Az utótározó tórendszerrel a Tisza-folyóba átemelt tisztított szennyvíz: minden átemelésnél

A szennyvíztisztító telepről az M-4 jelű főgyűjtőbe ideiglenesen elvezetett tisztított szennyvízből: havonta

A hulladékégetőből a szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvíz:

pH: folymatos

Összes lebegőanyag: naponta

Nehézfémek: havonta

Dioxinok és furánok: félévente

MTBE üzemből a szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvíz: negyedévente

2. A mintavételek helye:

Az utótározó tórendszerrel a Tisza-folyóba átemelt tisztított szennyvíz: az átemelő gépház szivattyú nyomóágán kialakított mintavételi hely

A szennyvíztisztító telepről ideiglenesen elvezetett tisztított szennyvíz: a tűzvíz vezeték M-4 jelű főgyűjtőnél a Sajó csatornába való bevezetésénél

A hulladékégetőből a szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvíz: 433 jelű mintavételi hely

MTBE üzemből a szennyvíztisztító telepre vezetett szennyvíz: TFMTB 130 jelű mintavételi hely

3. A mintavétel módja:

A közvetlen és a közvetett bevezetéseknél: egy óra alatt vett három pontmintából képzett átlagminta

A befogadóból: sodorvonalból vett pontminta

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

4. Vizsgálandó komponensek:

A szennyvíztisztító telepről elvezetett szennyvízből (algástóról vagy az M-4 jelű csatornába való bevezetésnél): pH, KIO_3 , BOI_5 , összes szerves nitrogén, összes foszfor, összes lebegő anyag, összes lebegő anyag- izzítási maradéka (határérték feletti KIO_3 , BOI_5 esetén) szulfát, fenolindex, könnyen felszabaduló cianid, szulfid, szoe, AOX, BTEX, TPH, PAH-ok, **MTBE** (tervezettől eltérően)

A hulladékégetőből elvezetésre kerülő előtisztított szennyvízből: pH, összes lebegő anyag, TI, As, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, dioxinok és furánok

Az MTBE üzemből elvezetésre kerülő szennyvízből: Fenol-index, szulfid, AOX, BTEX, **MTBE** (tervezettől eltérően)

5. A befogadó terhelhetősége szempontjából végzett vizsgálatok:

Mintavételi helyek: a befogadóból a szennyvíz bevezetés feletti szakaszon, illetve a befogadóból a bevezetett szennyvíz elkeveredése utáni szakaszon.

Vizsgálandó komponensek: pH, fajlagos vezetőképesség, klorid, oxigén telítettség, oldott oxigén, BOI_5 , KIO_3 , $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{NO}_2\text{-N}$, $\text{NO}_3\text{-N}$, összes N, $\text{PO}_4\text{-P}$, összes P, **MTBE** (tervezettől eltérően)

Vizsgálati gyakoriság: évente két alkalommal, a téli (november 16. – április 30. között), illetve nyári (május 1. – november 15. között) időszakban egy-egy mintavétel (pontminta).

6. A mintavételek és a minták vizsgálatát végző laboratórium:

MOL Petrolkémia Zrt. Környezetanalitikai Laboratórium
Tiszaújváros, TVK Ipartelep
akkreditálási szám: NAT-1-1364/2016

Bálint Analitika Laboratóriuma
Budapest, Fehérvári út 144..
akkreditálási szám: NAT-1-1666/2015.

7. Vitás kérdésekben elismert laboratórium:

WESSLING Hungary Kft.
Budapest, Fóti út 56.
akkreditálási szám: NAT-1-1398/2015.

III. Előírásaim:

1. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30.-ig az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: OKIR) elektronikusan be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak (EMISZ-ÖVB adatlapokon).
2. Az önellenőrzéseket a benyújtott és jóváhagyott tervnek és a II. pontban foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani. A jóváhagyott önellenőrzés időpontjától csak indokolt esetben lehet eltérni.
A módosított időpontban történő önellenőrzési vizsgálatot a módosítás indokának feltüntetésével az OKIR rendszerben változás bejelentő lap kitöltésével kell bejelenteni (EMISZ-ÖVB adatlapokon).
3. A szennyvíz mintavételt és a vizsgálatokat a szennyvízvizsgálatra vonatkozó szabvány szerint kell végezni.
4. A befogadó Tisza folyó terhelhetősége szempontjából szükséges vizsgálatokat az önellenőrzési vizsgálatokkal egy időben kell végezni és a befogadó vízvizsgálati eredményeit a kibocsátott tisztított szennyvíz vizsgálati eredményeivel együtt kell elektronikusan bejelenteni a vízvédelmi hatóságnak.

5. Az önellenőrzéseket a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rm”) 2. melléklete 3. pontjában foglaltak szerint kell végezni.
6. Az önellenőrzés alkalmával az „Rm”-ben foglaltaknak megfelelően mintavételi jegyzőkönyvet kell felvenni.
7. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”) 28. § (3). c) pontjában foglaltaknak megfelelően az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét – azok tartalmától függetlenül – az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő **húsz napon belül**, a befogadó vizsgálati eredményeivel együtt elektronikus úton köteles megküldeni az Igazgatóságunknak (EMISZ-ÖA adatlapokon).
8. Az „Rm” 1. melléklete szerinti tartalommal üzemnaplót kell vezetni.
9. Az önellenőrzési vizsgálatokat a szennyvíztisztító berendezésre jellemző üzemmenet alkalmával kell végezni.
10. A tárgyévi önkontroll vizsgálatokról az „R” 30. §. értelmében összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet a tárgyévet követő március 31.-ig az OKIR rendszerben elektronikus úton (a VÉL adatszolgáltatás részeként) meg kell küldeni az Igazgatóságunknak. Ebben a jelentésben kell összefoglalni, illetve értékelni az éves önkontroll vizsgálatok eredményeit és tapasztalatait, valamint ismertetni minden olyan körülményt, amely a vízszennyezési bírság kiszabását befolyásolhatja.
11. A tárgyévet követő év március 31-ig az „Rm” 17. §. (1) bek. szerinti adatszolgáltatást (VÉL adatlap) az OKIR rendszerbe történő feltöltéssel, elektronikus úton meg kell küldeni Igazgatóságunknak.
12. Az első alkalommal elektronikus úton benyújtásra kerülő VÉL adatlappal együtt VAL adatlapot is be kell nyújtani. A VAL adatlapot a későbbiekben csak akkor kell ismét benyújtani, ha a korábbi VAL lapon rögzítettekben (pld.: vízjogi üzemeltetési engedély száma) változás történt.
13. A rendkívüli események ideje alatt végzett soron kívüli ellenőrző vizsgálatok eredményeiről, a rendkívüli szennyezés okairól és egyéb körülményeiről az elektronikus adatszolgáltatás mellett soron kívül írásban is tájékoztatni kell Igazgatóságunkat.

IV. Az önellenőrzési terv 2020. november 30.-ig hatályos.

V. A jóváhagyott önellenőrzési terv hatályának lejártá előtt 60 nappal új önellenőrzési tervet kell benyújtani Igazgatóságomra.

VI. Jelen határozat jogerőre emelkedésével a 35500/235-5/2016.ált számú határozat hatályát veszti.

VII. Megállapítom, hogy a kérelmező a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 80. pontja szerinti 23.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 11.500,- Ft, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A MOL Petrolkémia Zrt. (KÜJ: 100285101) Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Pf.: 20. 3581 az OKIR rendszerben elektronikusan benyújtotta jóváhagyásra 2016. augusztus 5-én a Tiszai Finomító telephely (KTJ: 100319728) szennyvízkibocsátásainak önellenőrzési tervét.

A megküldött adatlap szakmai hibái miatt visszaküldésre került, majd 2016. szeptember 20-án ismételt benyújtásra került (azonosító: 1222614), a szennyvíztisztító telepet a MOL PK Zrt. üzemelteti, ezért ismételt visszaküldésre került javításra az adatlap-csomag. A MOL PK. Zrt. 2016. december 05-én újra megküldte a javított adatlap csomagot.

Igazgatóságunk 2017. február 23.-ra egyeztető tárgyalás tűzött ki 35500/12004-5/2016.ált számon, többek között, azért mert a MOL-TIFO tisztított szennyvíz elvezetése az önellenőrzési tervben nem a jelenlegi üzemszerű állapotot rögzíti. A tárgyaláson megállapodásra került sor, hogy a MOL PK Zrt. 2017. február 28-ig javítja a TIFO Ipartelep OKIR EMISZ adatlapját. 2017. március 27-én a MOL PK Zrt. képviselője ismételt konzultációt kezdeményezett az OKIR rendszeren történő adatszolgáltatások miatt, ezen a konzultáción a hiányosságok egyeztetésre kerültek és megállapodásra került sor, hogy március 31-ig javítják az adatlapot. 2017. május 4-én benyújtásra került a 1338452 azonosító számú adatlap, de szakmai hibák miatt ismételt visszaküldésre került az OKIR rendszerben. 2017. május 17-én érkezett a hibajegyzék alapján javított adatlap (1342059 azonosító szám) elfogadásra került.

A dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott önellenőrzési terv megfelelt a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben (továbbiakban: „R”) és a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (továbbiakban: „Rm”) 2. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 80. pontja szerinti 23.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj is megfizetésre került.

A tervezettől eltérően az MTBE üzemből, ill. a szennyvíztisztító telepről elvezetésre kerülő szennyvíz, valamint a befogadó Tisza folyó MTBE tartalmának meghatározását is előírtam, tekintettel arra, hogy a telephelyen és a környezetében a felszín alatti vízben MTBE szennyezés van.

A MOL PK Zrt. Tiszai Finomító telephely szennyvízelvezető és szennyvíztisztító létesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 35500/7030-11/2015.ált számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2020. november 30. napjáig hatályos.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak betartása mellett a MOL PK Zrt. Tiszai Finomító szennyvíz kibocsátásaira (közvetett, közvetlen) és mintavételekre vonatkozó önellenőrzési tervet jóváhagytam.

Az önellenőrzési terv érvényességi határidejét a „Rm” 3. § (5) bekezdése alapján határoztam meg.

A határozatot a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), és a 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörömben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28 § (2) bekezdésben foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§. (1) és 72.§.(1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

- A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2017. május 30.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató helyett és nevében



Dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. MOL PK Zrt. Tiszaújváros, Pf.:20. 3581 + TV
2. Iratokhoz

