

122.../22.

Befogadó nyilatkozat

Az MDI gyártásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadásához a BorsodChem Zrt. részéről az alábbiakat nyilatkozunk:

- A keletkező ipari szennyvizeket a BorsodChem III. telepi szerves szennyvíz főcsatornájába kell vezetni.
- A nem szennyezett csapadékvizeket, hűtőtorony „leiszapoló vizeket” a BorsodChem III. telepi csapadékvíz elvezető csatornájába kell vezetni.
- A kibocsátott szennyvizeket a BorsodChem Zrt. mennyiségi korlátozás nélkül átveszi és kezeli.
- A 220/2004. Kormányrendelet alapján az ipari szennyvíz kibocsátás önellenőrzés köteles.
- A szennyvizek mennyiségét méréssel kell meghatározni.
- A kibocsátott szennyvizek minőségére a 28/2004. KvVM rendelet 1. sz. melléklet III. rész 25. fejezet D.1.1.h. pontja alapján 20 g AOX/ t kapacitás (szerves céltermék - ebben az esetben MDI - gyártási kapacitására) technológiai kibocsátási határérték vonatkozik, a kibocsátott ipari szennyvizek összességére, más szennyvizekkel történő elkeveredés előtti ponton.

Kazincbarcika, 2022. január 31.

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika
Bolyai tér 1.
80.



Klement Tibor
Director EHS



Szentpéteri Sándor
Senior Manager
Environmental Protection

