

S. N. J.
J-124 | 2016.

2016 DEC 29.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/16/12615-19/2016.

Tárgy: MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.
(Miskolc) részére a Miskolc, Hold utcai Kombinált Ciklusú Fűtőturbínás
Erőműre kiadott egységes
környezethasználati engedélyt
módosító BO/16/12615-17/2016.
számú határozat módosítása

Ügyintéző: Szabó Alexandra

HATÁROZAT

- I. Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.; KÜJ: 100 687 280), mint engedélyes részére a Miskolc, Hold utcai kombinált ciklusú, 50 MW-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű fűtőturbínás erőműre (KTJ: 101 629 011; KTJ_{létesítmény}: 101 628 737) kiadott

egységes környezethasználati engedély

felülvizsgálata és módosítása tárgyában hozott

BO/16/12615-17/2016. számú

határozatot módosítom

az engedélyes 2016. október 7-én érkezett BO/16/12615-18/2016. számon iktatott jogorvoslati kérelme alapján az alábbiak szerint:

1. A BO/16/12615-17/2016. számú határozat (a továbbiakban: alaphatározat) rendelkező részének II.A.a) „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:” cím alatti fejezet 1. és 2. pontját törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:
 1. A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján folyamatosan kell mérni és rögzíteni a P2-es pontforrásra vezető KCE füstgázcsatornáján (a jelenleg kialakított mérőhelyen) távozó nitrogén-oxidok (NO_x), szén-monoxid légszennyező komponenseket, illetve az oxigén tartalmat.
 2. Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő működési paramétereket:
 - a távozó füstgáz nyomását,
 - a távozó füstgáz hőmérsékletét.

2. Az alaphatározat rendelkező részének II.A.a) „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:” cím alatti fejezetet egy új, 2.a. előírással egészítem ki:

“A folyamatos mérőrendszert (1. és 2. számú előírások) a tevékenység szüneteltetése alatt nem szükséges működtetni.”

- II. Az alaphatározatom egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag az alaphatározattal együtt érvényes.
- III. Jelen, jogorvoslati eljárás 525 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft.-t terheli és általa befizetésre került.
- IV. Jelen határozatom ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához előterjesztett 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
- A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
- A jelen határozatom elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 525 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.
- V. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.), mint engedélyes a Miskolc, Hold utcai Kombinált Ciklusú, 50 MW_{th}-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű Fűtőturbínás Erőműre (a továbbiakban: KCE) kiadott, 11995-4/2012. számon módosított 15520-9/2011. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2026. december 31-ig érvényes.

Az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) 2016. július 22-én a KCE-re kiadott, 11995-4/2012. számon módosított 15520-9/2011. számú egységes környezethasználati engedély 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához. A kérelmében foglaltak alapján a BO/16/12615-17/2016. számú határozatomban a felülvizsgálatot jóváhagytam, és a 11995-4/2012. számon módosított, 15520-9/2011. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

A BO/16/12615-17/2016. számú határozat rendelkező részének II.A.a) „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások.” cím alatti fejezet 1. és 2. pontjában az alábbi előírásokat tettem:

1. A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 19. §. (2) pontjában foglaltak alapján **folyamatosan** kell mérni és rögzíteni a P2-es forráson távozó nitrogén-oxidok (NO_x), kén-dioxid, szén-monoxid légszennyező komponenseket, illetve az oxigén tartalmat.
2. **Folyamatosan** mérni és rögzíteni kell a következő működési paramétereket:
 - A távozó füstgáz nyomását
 - A távozó füstgáz hőmérsékletét
 - A füstgáz nedvességtartalmát

Az engedélyes 2016. október 7-én érkezett BO/16/12615-18/2016. számom iktatott iratában a BO/16/12615-17/2016. számú határozatom ellen fellebbezést nyújtott be.

A fellebbezésében foglaltak alapján a BO/16/12615-17/2016. számú határozatomat a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam, az alábbi indokok alapján:

Az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. fellebbezésében az alábbiakat adta elő:

1. A Kombinált Ciklusú Fűtőturbinás Erőmű (KCE) és a Tatár utcai Fűtőmű külön-külön rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel. A KCE és a Fűtőmű PTVM 100-as kazánjai egy közös pontforrásra (P2) kapcsolódnak. Az egységes környezethasználati engedély határozatok előírásai szerint a KCE füstgázcsatornáján folyamatos kibocsátás mérés van előírva, míg a P2 pontforrásra kötött PTVM 100-as kazánok légszennyezőanyag kibocsátását évente egy alkalommal emisszió méréssel kell ellenőrizni.

A Kombinált Ciklusú Fűtőturbinás Erőmű működése során keletkező füstgáz paramétereinek mérésére az előírásoknak megfelelően kiépítettek egy a KCE füstgázcsatornájához tartozó folyamatos emisszió mérőrendszert.

A P2 pontforrásra irányuló vizsgálatok megállapították, hogy a kéményben a füstgáz áramlása nem lamináris, a turbulens áramlási viszonyok miatt a pontforrásnál folyamatos emisszió mérőrendszert beépíteni nem lehet. A P2 pontforráson folyamatos emisszió mérés műszakilag nem oldható meg oly módon, hogy a műszer megbízható adatokat szolgáltatson.

A Kft. tervezi az Átmeneti nemzeti terv végéig (2020. június 30.) a Tatár utcai Fűtőmű berendezéseinek korszerűsítését.

Fentiek alapján kéri, hogy a folyamatos mérésre vonatkozó előírások ne a P2 pontforrásra, hanem a KCE füstgázcsatornájára vonatkozzanak.

2. Kéri azt is, hogy a KCE füstgázcsatornáján a kén-dioxid, szilárd anyag és a füstgáz nedvességtartalmának (a KCE füstgáza szárított) folyamatos mérésétől tekintsen el a környezetvédelmi hatóság.

3. Kéri továbbá, hogy a kiépített monitoring rendszert a tevékenység szüneteltetése idején ne kelljen üzemeltetni.

A fellebbezési kérelemben foglaltakkal egyet értek, ezért a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 19. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében foglaltak alapján a folyamatos mérésre vonatkozó előírásaimat módosítottam, illetve külön rendelkeztem arról, hogy a folyamatos mérőrendszert a tevékenység szüneteltetése alatt nem szükséges működtetni.

A fellebbezés szakhatóság részére történő megküldésétől eltekintettem, mivel az hatáskörét nem érinti.

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 103. § (2) bekezdése alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdése figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint az 2. sz. melléklet 10. pontjában biztosított jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.


A jelen határozatom elleni jogorvoslati eljárásról valamint annak igazgatási szolgáltatási díjáról a Ket. 103. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2016. december 28.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából



Bese Barnabás
főosztályvezető



Kapják:

1. MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. – 3531 Miskolc, Tatár u. 29/b. + TV
2. GEO-ENVITECH Geotechnikai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. – 3636 Vadna, Kassai út 2. +TV
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettes Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – 3530 Miskolc, Dózsa György út 15.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály –
e-mail: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu
- 5-6. Iratokhoz