



ENVIRA

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.
Tel/Fax: /46/-411-867

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tárgy: Az MVM MIFŰ Kft. Miskolc, Hold utcai Kombinált Ciklusú Fűtőturbinás Erőmű energiatermelési tevékenysége felülvizsgálati záródokumentációjának benyújtása

Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) megbízásából elvégeztük a Miskolc, Hold utcai **Kombinált Ciklusú Fűtőturbinás Erőmű** energiatermelési tevékenységének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot az első fokú környezetvédelmi hatóság a BO-08/KT/08369-2/2019. számú határozattal rendelte el, ezért az abban előírtakra kiemelt figyelmet fordítottunk. Megállapításainkat, következtetéseinket „**Az MVM MIFŰ Kft. kombinált ciklusú erőmű energiatermelési tevékenységének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata**” című záródokumentációban összegeztük.

A záródokumentációban valós alapadatokat használtunk fel. Alulírott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján reális záródokumentációt készítettünk. **A tanulmány egészéért a felelősséget vállalom.**

A felülvizsgálati záródokumentációban foglaltakat az MVM MIFŰ illetékesei megismerték, az abban tett megállapításokat elfogadták. A felülvizsgálatunk eredményeképp arra a következtetésre jutottunk, hogy minden feltétele adott annak, hogy a tevékenységet környezetvédelmi szempontból a 11995-4/2011., a BO/16/12615-17/2016. valamint a BO/16/12615-19/2016. számú határozatokkal módosított 15520-9/2011. számú egységes környezethasználati engedély előírásainak megfelelően gyakorolják. **Megállapítottuk, hogy az SGT-700 gázturbina 2020-ban tervezett égőcseréit követően teljes körűen megfelelnek majd a 2021 nyarán hatályba lépő LCP BATC (2017/142 EU végrehajtási határozat) előírásainak.**

A jelen levelünk mellékleteként benyújtott felülvizsgálati záró dokumentációban bemutatottak alapján kérjük, hogy az első fokú környezetvédelmi hatóság az MVM MIFŰ Kft. számára az energiatermeléshez

- **a BO-08/KT/08367-2/2019. számú határozatban előírtakat vegye teljesítettnek,**
- **a P2 pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélyét adja meg,**
- **tervezett jelentős változtatásokat környezetvédelmi szempontból engedélyezze, az egységes környezethasználati engedélyt ennek megfelelően módosítsa.**

A MVM MIFŰ Kft. kéri továbbá, hogy tevékenységére az egységes környezethasználati engedélyt az elsőfokú környezetvédelmi hatóság legalább az alapengedély 2026. december 31-i érvényességi idejéig adja meg.



Megbízónk, az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b) nevében kérjük, a Miskolc, Hold utcai Kombinált Ciklusú Fűtőturbínás Erőmű jelen felülvizsgálati dokumentációjának elfogadását.

Miskolc, 2020. július 24.

Tisztelettel:



Dienes Endre
üv. igazgató

ENVIRA 96 KFT
3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.
①

*Melléklet: felülvizsgálati záródokumentáció
tervezői megbízás
igazolás az eljárási díj befizetéséről
szakértő jogosultságok másolata
felelősségvállalási nyilatkozat*