



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/08367-2/2019.

Tárgy: **MVM MIFÜ Kft. Miskolc, Hold utcai kombinált ciklusú 50 MW-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű erőműre vonatkozó mód. 15520-9/2011. számú egységes környezethasználati engedély módosítása**

Ügyintéző: Szabóné Dányi Bernadett/Dudás Attila

H A T Á R O Z A T

- I. Az **MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) (KÜJ: 100687280)** mint engedélyes által a **Miskolc, Hold utcai kombinált ciklusú 50 MW-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű erőmű tevékenységére** vonatkozó, többször módosított 15520-9/2011. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom.

- 1) Az alaphatározat rendelkező rész I. pontban szereplő „Következő felülvizsgálat ...” kezdetű sort törölöm és helyette az alábbiakat rögzítem:

Következő felülvizsgálat határideje: 2020. augusztus 31.

- 2) Az alaphatározat rendelkező rész VII. pontját az alábbi f) ponttal egészítem ki:

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat kötelező tartalmi elemein túl a soron következő felülvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. A felülvizsgálat során részletesen meg kell feleltetni az erőműben jelenleg alkalmazott/engedélyezett technológiát az Európai Bizottság 2017/1442/EU számú végrehajtási

- határozatában ismertetett megfelelő technológiá(k)nak, és be kell mutatni az ahhoz tartozó BAT következtetéseknek, azon belül a kibocsátási szinteknek való megfelelést.
2. A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek való megfeleltetés vonatkozásában a felülvizsgálati dokumentációban az adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, amely lehetővé teszi – különösen a kibocsátások vonatkozásában – a létesítmény működésének a 2017/1442/EU számú végrehajtási határozatban foglaltakkal való összehasonlítását.
- II. A 11995-4/2012., a BO/16/12615-17/2016. és a BO/16/12615-19/2016. számú határozatokkal módosított 15520-9/2011. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a 11995-4/2012., a BO/16/12615-17/2016. és a BO/16/12615-19/2016. számú határozatokkal módosított 15520-9/2011. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- III. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.
- IV. A határozat ellen - annak közlésétől számított - 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 15 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.
- V. Fellebbezés hiányában határozatom a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) a Miskolc, Hold utcai kombinált ciklusú 50 MW-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű erőmű tevékenységére vonatkozóan 11995-4/2012., a BO/16/12615-17/2016. és a BO/16/12615-19/2016. számú határozatokkal módosított 15520-9/2011. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az egységes környezethasználati engedély 2026. december 31-ig érvényes. A következő felülvizsgálat alaphatározatban megállapított határideje: 2021. január 31.

A környezethasználó által folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („R”) szerinti besorolása:

2. számú melléklet 1.1. pont Energiaipar, Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW_{th} teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben.

2017. augusztus 17-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról, mely a tagországokban közvetlenül hatályos jogforrás.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől **számított négy éven belül felül kell vizsgálni**, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy ezen időszakon belül a létesítmény megfeleljen a BAT következtetésben foglaltaknak.

A nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BAT következtetésben foglalt feltételeknek való megfelelés végső határideje: 2021. augusztus 17.

Az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. Miskolc, Hold utcai telephelyén végzett hő- és villamos energiatermelő tevékenység a hivatkozott Bizottsági határozat hatálya alá tartozik.

Fentiekre tekintettel a **BAT következtetésben foglalt feltételeknek való időbeni megfeleltetés érdekében a módosított 15520-9/2011. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati idejének módosítására** irányulóan hivatalból eljárást indítottam.

Az eljárás megindítását követően az MVM MIFÜ Miskolci Fűtőerőmű Kft. nyilatkozatot nem tett.

Jelen határozatban meghatároztam azon szempontokat is, melyeket a BAT következtetésben foglaltakkal való megfeleltetés során figyelembe kell venni.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.


A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben („R”) foglaltak alapján, a „R” 20. § (3) bekezdésnek megfelelően, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.


A jogorvoslati eljárásról az Ákr. 116. § (2) bek. a) pontja, 118. § (1)-(3) bek., a fellebbezési illeték összegéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII./2. d. pontja alapján adtam tájékoztatást.

A határozatot megküldöm tájékoztatásul mindazon szervek részére, melyek az alaphatározat meghozatalakor részt vettek az eljárásban.

Miskolc, 2019. október 21.

Dr. Stiber Vivien
Járási hivatalvezető nevében és megbízásából:




Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. MVM MIFÚ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár utca 29/b.) **CK 12880029**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Mindszent tér 4. 3530 **KÉR**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (e-mail: nepegeszseguvy.miskolc@borsod.gov.hu)
4. Honlapra
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.