



# ENVIRA

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.  
Tel/Fax: /46/-411-867

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

**Tárgy: Az MVM MIFŰ Kft. Miskolc, Tatár utcai Fűtőmű távhőtermelési tevékenysége felülvizsgálati záródokumentációjának benyújtása**

Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b.) megbízásából elvégeztük a Miskolc, Tatár utcai Fűtőmű energiatermelési tevékenységének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot az első fokú környezetvédelmi hatóság a BO-08/KT/08368-2/2019. számú határozattal rendelte el, ezért az abban előírtakra kiemelt figyelmet fordítottunk. Megállapításainkat, következtetéseinket „Az MVM MIFŰ Kft. Tatár utcai Fűtőmű hőtermelési tevékenységének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata” című záródokumentációban összegeztük.

A záródokumentációban valós alapadatokat használtunk fel. Alulírott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján reális záródokumentációt készítettünk. **A tanulmány egészéért a felelősséget vállalom.**

**A felülvizsgálati záródokumentációban foglaltakat az MVM MIFŰ illetékesei megismerték, az abban tett megállapításokat elfogadták.** A felülvizsgálatunk eredményeképp arra a következtetésre jutottunk, **hogy a felülvizsgált tevékenység mindenben megfelel, illetve meg fog felelni a BAT előírásoknak, a 2017/1442 EU bizottsági határozatban foglaltaknak.** A feltételes mód kizárólag csak a légszennyező kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL szintre és ajánlásra vonatkozik. A

- PTVM50 belvárosi kazán kibocsátása jelenleg is megfelel a BAT-AEL szintnek és ajánlásnak,
- PTVM50 avasi kazán égőit a 2017/1442 EU bizottsági határozat hatályba lépéséig kicserélik, hogy kibocsátása megfeleljen a BAT-AEL szintnek és ajánlásnak,
- PTVM100 megmaradó kazánt megfelelően karban tartják (TMK). Már a 2020/21 fűtési szezonban kiderülhet, hogy fog-e annyi órát működni, hogy a 2017/1442 EU bizottsági határozat 25. táblázat előírásai vonatkoznak-e rá. Ha igen, akkor a kazán égőit időben kicserélik (2022. december 31-ig), hogy kibocsátása megfeleljen a BAT-AEL szintnek és ajánlásnak.

MIFŰ Kft. Miskolc, Tatár utcai Fűtőmű tevékenységének felülvizsgálatával párhuzamosan folyik a Miskolc, Hold utcai Kombinált Ciklusú Fűtőturbínás Erőmű tevékenységének felülvizsgálata. Ebben a MIFŰ kérelmezi a KCE bizonyos átalakításokkal (csúcshőcserélő, kényszerhűtő, by-pass üzem) való újbóli üzembeállítását. Ha erre a környezetvédelmi engedélyt megkapja, akkor az egyik, jelesül az avasi PTVM100-as kazán üzembeállítására már nem is lesz szükség, és a másik PTVM100-as kazán is csak tartalékfunkciót fog ellátni. Ennek okán **a Tatár utcai Fűtőműben olyan változás lesz, hogy az egyik PTVM100-as kazán kibocsátása bizonyosan megszűnik.**



A jelen levelünkkel benyújtott felülvizsgálati záró dokumentációban bemutatottak alapján kérjük, hogy az első fokú környezetvédelmi hatóság az MVM MIFŰ Kft. számára az energiatermeléshez

- a BO-08/KT/08368-2/2019. számú határozatban előírtakat vegye teljesítettnek,
- a P1 és P2 pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyét adja meg,
- tervezett jelentősebb változtatásokat (égőcsere, új folyamatos emisszió mérőrendszer telepítése a P1 pontforrásra, az avasi PTVM 100 kazán leállítása) **környezetvédelmi szempontból engedélyezze, az egységes környezethasználati engedélyt ennek megfelelően adja meg.**

A MVM MIFŰ Kft. kéri továbbá, hogy a jelen dokumentáció benyújtásával induló felülvizsgálati eljárás lezárásaként az eljáró elsőfokú környezetvédelmi hatóság a többször módosított 1758-9/2013. számú alapengedélyt vonja vissza, és új, hosszabb lejáratú idejű egységes környezethasználati engedélyt adjon ki. Kéri, hogy ebbe továbbra is foglalják be a P1 és P2 pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélyét. Kérését arra alapozza, hogy az alapengedélyt egyrészt már többször módosították, másrészt az egyik PTVM 100 kazánt véglegesen leállítják és az ugyanarra a pontforrásra (P2) dolgozó KCE visszaindításával egyébként is új körülmények állnak elő.

**Megbízónk, az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár u. 29/b) nevében kérjük, a Miskolc, Tatár utcai Fűtőmű jelen felülvizsgálati dokumentációjának elfogadását.**

Miskolc, 2020. július 28.

Tisztelettel:



Dienes Endre  
üv. igazgató

ENVIRA 96 KFT  
3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.  
(1.)

Melléklet: *felülvizsgálati záródokumentáció  
tervezői megbízás  
igazolás az eljárási díj befizetéséről  
szakértő jogosultságok másolata  
felelősségvállalási nyilatkozat*