

000313/23.

Befogadó nyilatkozat

A BorsodChem Zrt. részéről nyilatkozunk, hogy a Salétromsav Üzem (WNA 1-2 és CNA 1-2 Üzemrészek) által kibocsátott szennyvizeket a BorsodChem Szennyvíztisztító Telepe az alábbiak szerint veszi át kezelésre.

- Salétromsav Üzem 1. Hűtőtorony leiszapoló vize: I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Salétromsav Üzem 2. Hűtőtorony leiszapoló vize: III. telepi csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Hővisszanyerő kazánok leiszapoló vize: I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Úthálózatokról elvezetett csapadékvíz: I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe vezethető. A szennyvíz minőségére külön követelmény nincs.
- Savtöményítő üzemrészek (CNA 1-2) kénsav és salétromsav tartalmú szennyvize (processz kondenzátum), valamint az üzemrész technológiai területén keletkező szennyezett csapadékvíz és a csurgalékvíz: a keletkező szennyvizek gyűjtése az üzem területén tartályban történik, ahonnan előkezelés nélkül külön az e célra kiépített nyomóvezetéken továbbítható közvetlenül a Szennyvíztisztító Telepre. A szennyvízre vonatkozó minőségi követelmény: Nitrát tartalom ≤ 6000 mg/l.
- Hígsav üzemrészek (WNA 1-2) technológiai területén keletkező szennyezett csapadékvizet és a csurgalékvizeket a Savtöményítő Üzemrész szennyvízgyűjtő tartályába kell átemelni. Ha ezen szennyvizek a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem tartalmaznak szennyezést, a I. telepi ipari és csapadékvíz gyűjtő rendszerbe is átemelhetők.

Kazincbarcika, 2023. május 09.



Lektor Dénes
Deputy Director EHS

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika
Bolyai tér 1.
80.



Szentpéteri Sándor
Senior Manager
Environmental Protection

