

e-Papír gépi interface

Küldő

CÉGNÉV: TVK-Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft.

DÁTUM: 2023.06.09

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ADÓSZÁMA: 11901981-4-05

HIVATKOZÁSI SZÁM:

AZONOSÍTÓ SZÁM: EPAPIR-JS_0018_61_29182_20230609_111528

Címzett

HIVATAL NÉV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

TÁRGY: TVK Erőmű Kft. EKHE módosítási kérelem megküldése_ügyiratszám: BO/32/01878-7/2023.

Ügyintéző: Kalmárné Nagy Anikó

e-mail: AnikoNagy@MOL.hu

mobil: +36-30/362-8217

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási FőosztályMiskolc
Mindszenti tér 4.
3530Tárgy: TVK Erőmű Kft. EKHE módosítási kérelem megküldése
Ügyiratszám: BO/32/01878-7/2023.

Tisztelt Hatóság!

A TVK Erőmű Kft. (Tiszaújváros) TVK Iparterületen hő- és villamos energia termelési tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal B0/32/05049-15/2022. számon adta ki 2022. 11. 10-i dátummal.

A 2023. február 23-án egy módosítási kérelemmel fordultunk hatóságuhoz, mely alapján az engedély módosításra került.

A módosított engedély 3. pontjára vonatkozóan további módosítási kérelemmel fordulunk Önökhöz.

„3. A P2 jelű pontforrás esetében olajtüzelésre vonatkozóan a határozat nem rögzíti a BAT-tal nem szabályozott határértékek között a SO₂-ra, NO_x-ra és szilárd anyagra vonatkozó határértéket.

Jelezzük, hogy a BAT következtetés szerint határértékek 500 üzemóra alatti olajtüzelés esetén nem alkalmazhatóak, csak a 110/2013. (XII.4.) VM rendelet szerinti határértékek, így azokkal

kérjük a határozat kiegészítését.”

A környezetvédelmi hatóság engedélyes kérelmére rögzítette a P2 jelű pontforrás esetében olajtüzelésre vonatkozóan, a BAT-tal nem szabályozott határértékek között a SO₂-ra, NO_x-ra és szilárd anyagra vonatkozó határértéket.

A határértékek megállapítása során, tisztelt Hatóság a 110/2013. (XII.4.) VM rendelet 1. számú mellékletének 2.3. (SO₂), 4.4. (NO_x) és 6.3. (Szilárd anyag) pontjait, tehát a 100 MW teljes névleges hőteljesítmény feletti tüzelőberendezésekre vonatkozó értékeket alkalmazta.

Jelezzük, hogy a B0/32/05049-15/2022. számon kiadott EKHE határozat 3. pontjában („Engedélyezett tevékenység”) foglaltak alapján a három darab segédkazán olajtüzelés mellett történő bevihető maximális hőteljesítménye egyenként 27,9 MW, így a három berendezés kizárólag olajtüzelés melletti maximális összes bemenő hőteljesítménye 83,7 MW.

Kérjük tisztelt Hatóságot tehát, hogy az olajtüzelésre irányuló határértékek megállapítása során, ne a tüzelőberendezések teljes, földgáz tüzeléssel együttesen értelmezett hőteljesítménye alapján, hanem kizárólag az olajégők kapacitásainak figyelembevételével járjon el, ahogy az az erőmű korábbi BO-08/KT/11327-12/2017. ügyiratszámú egységes szerkezetbe foglalt EKHE határozatában, valamint az azt módosító további határozataiban is szerepelt.

Fentiek alapján tehát kérjük, a P2 jelű pontforrás esetében olajtüzelésre vonatkozóan, a BAT-tal nem szabályozott határértékek között a 110/2013. (XII.4.) VM rendelet 1. számú mellékletének 2.2. (SO₂), 4.2. (NO_x) és 6.2. (Szilárd anyag) pontjainak alkalmazását.

Kelt: Tiszaújváros, 2023. június 9.

Ládi András
Petrolkémia EBK vezető

Tóbis Mihály
TVK Erőmű ügyvezető igazgató