

Nyomvonal-kijelölési dokumentáció

A munka megnevezése: Alsózsolca, Külterület 081 hrsz. Villamos energia ellátása

1. A létesítendő hálózat (vezeték) megnevezése:

1. szakasz: FZSO – Épületelemgyár 35 kV-os hálózat 899. sz. és 900. sz. tartószerkezetek közötti új tartószerkezettől (899/1 sz.) induló ~ 500 m-es légvezeték
2. szakasz: FZSO – Épütelelemgyár 35 kV-os hálózat 899/7. sz. tartószerkezetére helyezendő OTR – 081 hrsz. telekhatáron elhelyezett rendszerhasználói mérőhely, 0,4 kV földkábel

2. Az engedélyes neve:

- engedélyes címe:

- tervező neve:

- tervező címe:

- tervező jogosultsága:

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

Kiss Norbert

1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.

EN-VI 05-01753

3. A beruházó megnevezése:

- beruházás célja, rendeltetése:

- beruházás érték előirányzata:

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

létesítés

5,8 MFt

4. A létesítendő hálózat (vezeték) adatai:

4.1. 35 kV légvezeték:

- Feszültség szint: 35 kV

- Áram neve: 3 fázisú váltakozó áram 50 Hz

- Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete: 93 – AL3 3x95 mm²

- Oszlopok típusa: B12-28, B12-4

- Nyomvonalhossz belterületen: -

- Érintésvédelem: védőföldelés

5. A hálózat (vezeték) nyomvonalának rövid leírása:

35 kV-os légvezetékes hálózat építés (Benzol Kft. ellátására) (Ny-18-018):

A FZSO - Épütelelemgyár 35 kV-os szabadvezetékes hálózatának 899sz. és 900sz.-ú tartószerkezete között egy új B12-28-as oszlopot kell építeni (899/1sz.), ez lesz az új légvezeték kiindulási pontja. Az 500 m hosszú, új 35kV-os légvezeték a meglévő 35 kV-os hálózattal merőlegesen halad majd a 899/1-899/5 számú B12-4-as tartószerkezeteken. A 085/1 hrsz.-ú ingatlan telekhatárán létesítendő 899/6 számú B12-28-as oszlopon kell az oszlopkapcsolót elhelyezni. A 160 kVA-es transzformátort tartalmazó 35/20/0,4 kV-os állomást a 079/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítésre kerülő 899/7 számú B12-28-as oszlopra kell majd felszerelni. Az OTR állomás elosztószekrényéből az utat átfúrva egy 20 m hosszú csatlakozó földkábelrel kell indítani a 081 hrsz.-ú ingatlan telekhatárán elhelyezett rendszerhasználói mérőhelybe. (Ez a 2. szakasz, melyet jelen leírás csak érintőlegesen mutat be.)

A tervezett nyomvonallal és a vezeték biztonsági övezetével érintett ingatlanok a következők:

Település	Hrsz.	Tulajdonos	Irsz.	Helység	Cím	Műv. ág
Alsózsolca	079/1	Szépe Antal	3519	Miskolc	Enyedi u. 6.	szántó, rét
Felsőzsolca	085/1	Radácsi József	1132	Budapest	Kádár u. 9-11. 8/94.	szántó
Felsőzsolca	085/2	Radácsi József	1132	Budapest	Kádár u. 9-11. 8/94.	szántó
Felsőzsolca	085/3	Bozó Lászlóné	3561	Felsőzsolca	Eperjesi u. 15	fásított terület (a) szántó (b)
		Mátyás László	3561	Felsőzsolca	Nagyszilvás u. 44.	
		Papp Sándorné	3561	Felsőzsolca	Eperjesi u. 8.	
		Üveges Kálmán	3713	Arnót	Petőfi Sándor u. 52.	
		Asztalos Jánosné	3561	Felsőzsolca	Körösi Csoma Sándor u. 6.	
		Tanczik József	3561	Felsőzsolca	Arany János u. 2.	
		Tanczik Zoltán Mihály	3717	Alsódobsza	Rákóczi út 18.	
		Szűcs Imréné	3524	Miskolc	Kölcsey Ferenc u. 21. 3/2	
		Bóta Attila	3561	Felsőzsolca	Kertekalja u. 11.	
		Gaál Tibor	4400	Nyíregyháza	Szalag u. 31. 1/5	
		Bóta Norbert	3561	Felsőzsolca	Rózsa u. 4.	
		Bóta Anna	3561	Felsőzsolca	Rózsa u. 4.	
		Kovács Gabriella	2030	Érd	Fényező u. 19. 1. ajtó	
		Dési Tamás	3561	Felsőzsolca	Kertekalja u. 34.	
Onga	061/75	Horváth Sándor Tamás	3534	Miskolc	Blaha Lujza u. 15.	erdő

6. Kijelentem, hogy a tárgyi hálózat megépítése az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza.

7. Az eljárásban érintett önkormányzat (ok) adatai:

Alsózsolca Város Önkormányzata
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

Felsőzsolca Város Önkormányzata
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Onga Város Önkormányzata
3562 Onga, Rózsa u. 18.

Felsőzsolca, 2018. 06. 05.

.....
Kiss Norbert
tervező
Reg. szám: EN-VI 05-01753

Melléklet: 1 pld. Építési nyomvonalrajz: Ny-18-018