

A NEP miatt szükséges felhasítás után, Miskolc Nyugat- Berente 132 kV megnevezésű, meglévő, megmaradó távvezeték, meglévő M6. sz. és M91. sz. oszlopa közötti szakaszon a jelenlegi egyik védővezető helyett OPGW sodrony kerül felszerelésre. (az oszlop csúcsán elhelyezve)  
(M91- M6. sz. oszlopok között 1x20SA 40 (1x48 SMF) OPGW)  
Nyomvonal szakasz hossza a két oszlop között: 945 m  
Az M91. sz. oszlopon optikai kötés kialakítása szükséges  
Az OPGW telepítése nem jár földmunkával és oszlophely változással.

SAJÓSZENTPÉTER

Tervezett Berente,  
Sajószentpéter Naperőmű területe

LTR.18-0009/103/01.

Tervezett BERENTE  
132/22 kV-os tr. áll.

A NEP miatt szükséges felhasítás után, Miskolc Nyugat- Berente 132 kV megnevezésű, meglévő, megmaradó távvezeték, M6. sz. oszlopa és tervezett T12. sz. oszlopa közötti szakaszon a jelenlegi védővezető helyett OPGW sodrony kerül felszerelésre. (az oszlop csúcsán elhelyezve)  
(M6- T12. sz. oszlopok között 1x88/50 AL3/A20SA (1x48 SMF) OPGW)  
Nyomvonal szakasz hossza a két oszlop között: 1437 m (új portál 1705 m)  
Az M6. sz. oszlopon optikai kötés kialakítása szükséges  
Az OPGW telepítése nem jár földmunkával és oszlophely változással.

A NEP miatt szükséges felhasítás után, Miskolc Nyugat- Berente 132 kV megnevezésű, meglévő, megmaradó távvezeték, meglévő M83. sz. és M91. sz. oszlopa közötti szakaszon a jelenlegi védővezető helyett OPGW sodrony kerül felszerelésre. (az oszlop csúcsán elhelyezve)  
(M83- M91. sz. oszlopok között 1x88/50 AL3/A20SA (1x48 SMF) OPGW)  
Nyomvonal szakasz hossza a két oszlop között: 1475 m  
Az M83. sz. oszlopon a meglévő optikai kötés átalakítása szükséges  
Az OPGW telepítése nem jár földmunkával és oszlophely változással.

SAJÓSZENTPÉTER

Meglévő Felsőzsolca- BVK 132 kV-os távvezeték

**LINE T E R V**  
MÉRNÖKI IRODA

Cím: 1143 Budapest, Utász u. 9. VII/1.  
Tel.: 1/273-0043; 1/273-0044  
Fax: 1/273-0045  
www.line-terv.hu

Munka:	Berente és Sajószentpéter területén tervezett naperőmű parkok 132 kV-os hálózati csatlakoztatása, 132 kV-os távvezeték átépítések és OPGW felszerelés tervezése.			
Tervfázis:	Vezetékjog engedélyezési műszaki dokumentáció.			
Munkarész:	Átépítéssel érintett távvezetékek tervezett állapota.			
Megrendelő:	VIP Electric Kft. - 2113 Erdőkertes, Béke utca 20.			
Munkaszám:	LT.18-0009	Rajz megnevezése:	Átérzeti helyszínrajz.	
Dátum:	2018. november	Rajzszám:	LTR.18-0009/102/01.	
Előző változat:	-	Méterarány:	M 1:10 000	
Ügyvezető:	Rogács Zolt	Szerkesztő:	Sáfrán Artúr	
Felelős tervező:	Rogács Zolt	Ellenőr:	Ruman Zoltán	