



Kesznyéten, középfeszültségű szabadvezeték létesítése		
JELMAGYARÁZAT Összesített hatásterület: Végleges hatásterület: Érintett hrsz.: 048/2	7. sz. melléklet ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLET (3) A tervezett 22 kV-os szabadvezeték hálózat összesített - létesítési és építés utáni végleges - hatásterülete A 109/3/2016 sz. nyomvonalrajzon - Építés 3. - feltüntetve	
A tervezett tevékenység végleges hatásterülete megegyezik a nyomvonalas létesítmény biztonsági övezetével: 22 kV-os szabadvezeték: 2 x (1,00 + 2,50 m) = 7,00 m		
JELMAGYARÁZAT: — 22kV — Tervezett 22 kV légvezeték		
SEPLAND:EH-27654		
LÉTESÍTMÉNY NEVE: Kesznyéten középfeszültségű szabadvezeték létesítése Építés 3.		HÁLÓZAT-TERV KFT. 5310 Kisújszállás Kossuth u. 37/17. Tel./Fax.: (59) 321-243
FELELŐS TERVEZŐ: Székely Attila	TERVEZŐI ENGEDÉLYSZÁM: EN-T 09-0921	RENDELÉSSZÁM: 109/2016
TERVEZŐ-SZERKESZTŐ: Simon István	DÁTUM: 2016.02.04.	MÉRÉ TARÁNY: 1:1000
RAJZOLÓ: Simon István		RAJZSZÁM: 109/3/2016