


M: B12-800

Az oszlop szerelvényeinek tervezését az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által megbízott, minősített tervező végzi



AL3 3x50 mm<sup>2</sup>  
HDO felé az EÉGIS  
felvezetéshez szükséges  
tervet biztosítani kell!

külső ETM

36031

M: Mezőkövesd-Gelej  
22kV-os KÖF szabadvezeték

0138/54


0138/63

37013/20  
37013/20-1

0138/20

0138/50

kerítés



É: DC földkábel tiltas/engedélyezés számára

elválasztó lappal földbe fektetve

NY-Y-J 4x25mm<sup>2</sup>

Ny.hossz: 440,0fm

Kábelhossz: 460,0fm

É: KÖF kábel

NA2XS(F) 2Y 3x1x95mm<sup>2</sup>

Ny.hossz: 440,0fm

Kábelhossz: 460,0fm

telekhatár

0138/17

0138/57

Naperőmű bejárati kapu

0138/55

kerítés

0138/17

É: KSZ21-29-630, 630kVA

betonházas kompakt tr. állomás

Asztali számozás

0138/61

É: Inverter

1 db ABB TRIO 27,6-TL-OUTD

É: Inverter

1 db ABB TRIO 20,0-TL-OUTD

É: Inverter  
9 db ABB TRIO 50,0-TL-OUTD

0138/17

É: Napelentáblák  
2156 db CSK-280P, 280WP

0138/17

ÉRINTÉSVÉDELME: 22kV-on védőföldelés (TT), 0,4 kV-on  
NULLÁZÁS (TN)+egypotenciál kódes+ DC-n közös szigetelés

Szummai		ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
Típus:	Szentistván külterület, HRSZ.: 0138/17	Ügyvezető:	Szumai Zoltán
Telepítő:	499,0kVA-es naperőmű	Előírt:	Szumai Zoltán
Skálák:	Villamos energetika- és hírközlés	Tervező munkatárs:	Szumai Zoltán
Részművelet:	Villamos hálózati terv	Dátum:	2019.04.
Beruházó:	Szentistváni MG Zrt.	Tervező:	SZI-01/19
Megbízó:	Szentistváni MG Zrt.	Szerkesztő:	KGE-1

0200 Vassvári, Pál L. u. 17, 8813 Szentistván, 8813-10	0200 Vassvári, Pál L. u. 17, 8813 Szentistván, 8813-10
Tel.: 20/930 930	Tel.: 20/930 930
E-mail: szumai.kft@nvtel.hu	E-mail: szumai.kft@nvtel.hu
Szumai Zoltán	Szumai Zoltán
594x594	594x594
Méretarány:	Méretarány:
M=1:1000	M=1:1000
2019.04.	2019.04.
SZI-01/19	SZI-01/19
KGE-1	KGE-1
Ez a terv a Szumai Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.	Ez a terv a Szumai Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.