telephely

telephely

épülő csarnok

a terep rendezés alatt

figyelő kút

0172/36

Tervezett
1. oszlop
B12-1300
Befogott alap
FBEk keresztkar
OK-2 24/400 af.F
Rúd- Keretföldelés

út

b.

120 PVC

b alap autósság

0172/34

8.9

tűzivíz tároló medence

Tervezett 22 kV-os
légvezeték
3x49-AL3
10 N/mm²

10.0 22kV

épülő támfal

Meglévő
MENTO OTR
állomás
Tervezett
OK-2 24/400 af.F

út (aszfalt)

lejmészkő

szekrény

T

22kV

10 m

b. 10 m

10 m

10 m

10 m

betemetve

10 m

10 m

betemetve

10 m

10 m

Meglévő 22 kV-os
légvezeték
3x49-AL3



Tervezés helye

Seplandszám:EH-606

JELMAGYARÁZAT:

22kV Tervezett 22 kV légvezeték

22kV Meglévő 22 kV légvezeték

LÉTESÍTMÉNY NEVE:

Bodrogkeresztúr, külterület 0172/36 hrsz.
Abaúj-Zemplén Hulladék Gazdálkodás villamos energia ellátása

HÁLÓZAT-TERV KFT.
5310 Kisújszállás
Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax.: (59) 321-243

FELELŐS TERVEZŐ: Székely Attila

TERVEZŐ-SZERKESZTŐ: Simon István

RAJZOLÓ: Simon István

TERVEZŐI ENGEDÉLYSZÁM: EN-T 09-0921

DÁTUM: 2015.06.04.

RENDELÉSSZÁM: 114/2015

MÉRETARÁNY: 1:500

RAJZSZÁM: 114/1/2015