


Nyomvonal – Új szennyvíz nyomóvezeték

Fedlapmagasság	121.79 – 122.79
Zsompmagasság	



TEREP	123.79	123.36	123.92	125.81	125.04	130.21	128.64	128.67	128.39	128.64	128.81	128.06
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Esés		36.3‰	15.3‰	-55.9‰	-87.7‰	38.1‰	-0.3‰	-15.5‰	-2.8‰	-10.3‰	4.3‰	
Cső tető		122.97	122.63	122.25	123.68	129.61	127.57	127.57	127.82	127.89	128.16	128.24
Cső tengely		122.92	122.58	122.20	123.63	129.56	127.52	127.52	127.77	127.84	128.11	128.19
Cső folyásfenék		122.87	122.53	122.15	123.58	129.51	127.47	127.47	127.72	127.79	128.05	128.14

Ívviszonyok:	Jobb ív Egyenes Bal ív	Jobb 158° Egyenes L=9.24m	Jobb 126° Egyenes L=25.29m	Jobb 151° Egyenes L=25.70m	Egyenes L=67.56m	Bal 104° Egyenes L=53.70m	Jobb 148° Egyenes L=21.87m	Jobb 169° Egyenes L=16.19m	Egyenes L=23.10m	Jobb 172° Egyenes L=26.22m	Jobb 156° Egyenes L=1.75m
Csat. épül összesen	270.63m										
Cső adatok	DN63 KPE										

Aqua & Pharma Kft.

3553 Kistokaj, Jókai Mór utca 9. , Tel.: +36-20-469-41-78
e-mail: aquapharma@t-online.hu

Megrendelő:

Disznókó Zrt.

Munkaszám:

AP-109/2016

Tárgy:

Disznókó Szőlőbirtok
Szennyvíztisztító rendszer fejlesztése

Tervtípus:

Engedélyezési

Rajz:

Szennyvíz nyomóvezeték hossz-szelvény

Rajzsám:

6. számú rajz

Rev:

1

Engedély nélküli felhasználása, másolása, harmadik félnek való átadása tilos.

Méret:

M=1:500

Tervellenőr:

Sipkás László

Ügyvezető:

Sipkás László

Dátum:

2016. IX. hó