


Vázlat a kábel  
felerősítési magasságához



Horgany mennyiség:

szerkezeteknél 85 µm (600 g/m<sup>2</sup>)  
kötőelemeknél 40 µm (300 g/m<sup>2</sup>)

± 3,9 kg

Anyagszám	Tétel	Db	Megnevezés	Anyag	Méret	Számv. any. Rajzsám	Kg/db
	39	3	Sintartó	—	STFB C60M2	EKA	—
	38	3	Támszigetelő	porcelán	TBF 20	MSZ 263	—
	37	3	Vezetéksodrony	AASC	95mm <sup>2</sup> szűk szélességű	MSZ 149	—
	36	1	Vezetéksodrony	ASC	50mm <sup>2</sup> 2000	MSZ 149	—
	35	2	Kábelcsatlakozó	—	KSA 50	EKA 3824	—
	34	3	Fűggesztő szerelvény	—	LT 95	—	—
	33	3	Kábelvezeték 20kV	műanyag	3(1x240)mm <sup>2</sup>	—	—
	32	3	Kábel 12/20kV	—	—	—	—
	31	3	Rugós alátét	th	6-N	MSZKGT 2665	0,0004
	30	3	Alátét	th	6	MSZ 2200	0,001
	29	3	Hatlapú anya	5-B-th	M 6	MSZ 2260	0,002
	28	3	Hatlapfejű fogócsavar	5,6-B-th	M 6x30	MSZ 2463	0,008
	27	1	Rugós alátét	th	10-N	MSZKGT 2665	0,002
	26	1	Alátét	th	10	MSZ 2200	0,004
	25	1	Hatlapú anya	5-B-th	M 10	MSZ 2260	0,011
	24	1	Hatlapfejű fogócsavar	5,6-B-th	M 10x30	MSZ 2463	0,029
	23	1	Alátét	th	12	MSZ 2200	0,006
	22	1	Hatlapú anya	5-B-th	M 12	MSZ 2260	0,016
	21	1	Hatlapfejű csavar	5,6-B-th	M 12x40	MSZ 2461	0,050
	20	1	Hatlapfejű csavar	5,6-B-th	M 12x50	MSZ 2461	0,140
	19	2	Hatlapfejű csavar	5,6-B-th	M 12x40	MSZ 2461	0,050
	18	2	Hatlapfejű csavar	5,6-B-th	M 12x50	MSZ 2461	0,140
	17	2	Alátét U szelethez	th	M 12	MSZ 2206	0,022
	16	6	Alátét	th	12	MSZ 2200	0,006
	15	6	Hatlapú anya	5-B-th	M 12	MSZ 2260	0,016
	14	2	Hatlapfejű csavar	5,6-B-th	M 12x45	MSZ 2461	0,053
	13	3	Hatlapfejű fogócsavar	5,6-B-th	M 16x50	MSZ 2463	0,110
	12	4	Alátét	th	16	MSZ 2200	0,011
	11	2	Rúdcsavar 2 anyával	5,56-th	M 16x300/75	20-7-001	0,482
	10	1	Rovidrezáró sín	Al 99,5	30x5x2040	MSZ 9304	0,826
	9	1	Védőcső	KPE	160x39x3000	MSZ 7908	5,850
	8	1	Bilincs	—	—	20-7-025	0,485
	7	1	Felerősítő elem	—	—	20-7-023/1	1,258
	6	1	Kábeltartó	—	—	20-7-022/1,3	1,887
	5	1	Bilincs	—	—	20-7-024	0,287
	4	1	Felerősítő elem	—	—	tbl. szerint	—
	3	1	Kábeltartó	—	—	tbl. szerint	—
	2	1	Felerősítő elem	—	—	20-7-029/1,2	7,824
	1	1	Támszigetelő tartó U acél	—	—	20-7-020	8,508

Rajzsám: 360046/1

Egyrendszerű 20kV-os csupasz szabadvezeték  
hálózat (FBE) - K  
(Végfeszítő betonoszlop, egysíkú vezetéktartozás)  
kábelcsatlakozással

ERŐTERV

20-1-107-I