Tiszaújváros

	Darabszám	Egység–teljesítmény	Teljesítmény
Napelem	23.200 db	270 Wp	6.264 kWp
Inverter	290 db	20 kVA	5.800 kVA



1. mező
102 db 2x20–as napelemtábla
1101,6 kW (270 Wp); 4080 napelem
1020 kVA (20 kVA); 51 inverter

2. mező
92 db 2x20–as napelemtábla
993,6 kW (270 Wp); 3680 napelem
920 kVA (20 kVA); 46 inverter

3. mező
98 db 2x20–as napelemtábla
1058,4 kW (270 Wp); 3920 napelem
980 kVA (20 kVA); 49 inverter

4. mező
102 db 2x20–as napelemtábla
1101,6 kW (270 Wp); 4080 napelem
1020 kVA (20 kVA); 51 inverter

5. mező
92 db 2x20–as napelemtábla
993,6 kW (270 Wp); 3680 napelem
920 kVA (20 kVA); 46 inverter

6. mező
94 db 2x20–as napelemtábla
1015,2 kW (270 Wp); 3760 napelem
940 kVA (20 kVA); 47 inverter

É

0 10 20 50 100 200

erbe mvm

PV erőmű telephely vizsgálat
Tiszaújváros – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
Telepítési elrendezés

Tervező:	Ellenőr:	Jóváhagyó:
Kiss G. P.	Kottner Gy.	Deák Zs.

Dok. azonosító: 13A400794000–25–16–003

Megrendelő azonosító:

File: TVK_v2_161118.dwg

Dátum: 2016. 11. 18.

Méretarány: —

Rajzszám: G-00001

Összeslap/lap: 1/1

Ezen dokumentummal kapcsolatban minden jogot fenntartunk; sokszorosítani, harmadik fél számára átadni, vagy tartalmát értékesíteni írásbeli hozzájárulásunk nélkül TILOS!