

Jelmagyarázat

- : Tervezett 22 kV-os légvezeték
- : Meglévő 22 kV-os szabadvezeték
- : Meglévő 132 kV-os légvezeték
- : Szennyvíz, csatorna
- : Gázvezeték
- : Telekom távközlési földkábel
- : Földrészlet határ
- : Kerítésvonal - drót
- : Tervezett betonoszlop
- : Betonoszlop

Megjegyzések

- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni , kivitelezés során a közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- Meglévő közművek mellett a földmunka kézi erővel történhet, földmunka gép alkalmazása tilos!
- Szabadvezeték létesítésénél az MSZ 151-8 előírásait be kell tartani.
- Érintésvédelem módja: nullázás.

Építendő 20kV szabadvezeték típusa: 49-AL3 (**3x50 mm²**)
Nyomvonalhossz: 228m

Vetület: EOV *Alapszint: Balti*

Munka címe: Kisgyör, 0345 hrsz. vill. energia ellátása

Munkaszám:	*Dátum:*	*Rajz megnevezése:*	*Rajzszám:*	*Lépték:*
V-68-2022	2022.07.	Nyomvonalrajz	NYRV_22-68	M=1:1000

Felelős tervező: Novák Zsolt EN-HŐ, EN-VI, EN-ME

Sepland szám: CS-32799

NOVA-MI Kft.
3580 Tiszaújváros Örösi út 76.

Megbízó:

MVM Émász Áramhálózati Kft.

3525 Miskolc, Dózsa György út 13.