



Jelmagyarázat

: Bontandó 22kV-os szabadvezeték

: Meglévő 22kV-os szabadvezeték

: Vízvezeték

: Bontandó fa portáloszlop négyes

: Bontandó FB+2eG betongyámos fa bakoszlop

: Bontandó F+1eG betongyámos faoszlop

: Oszlopkapcsoló

: KÖF egyes feszítés

: Meglévő FB+2eG betongyámos fa bakoszlop

Megjegyzések

- Meglévő közművek mellett kizárólag óvatos kézi földmunkát lehet végezni!

- Érintésvédelem módja: védőföldelés (IT)

- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!

- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.

- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!

- Légvezetékes hálózat létesítésénél az MSZ EN 50341-1 ill. a nemzeti előírásokat (MSZE 50341-2) kell figyelembe venni!

- A létesítendő oszlopkapcsoló csak olyan oszlopra telepíthető, ahol már ki van építve a földelőkeret!

Bontandó szabadvezeték típusa: BSZV 50mm²

Nyomvonalhossz: 322m

Vetület: EOV

Alapszint: Balti

Munka címe:

Jósvafő, 22425 azonosítójú OTR állomás rekonstrukciója

Munkaszám:

21T-101

Dátum:

2021.09.16.

Rajz megnevezése:

Bontás rajz

Rajzsám:

21T-101-1

Lépték:

1:1000

Felelős tervező:

Macsuga Zoltán

MK:05-1209,

EN-HŐ,EN-VI,EN-ME

Megbízó:

Hálózat

KÁBEL TEAM Kft.

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Tel.: 06-1-470-8040

3525 Miskolc, Dózsa György út 13.